



DET-2
M 1:10



POZIC.	STANDARTAS, PLIENO MARKĖ	PAVADINIMAS	POZIC. ILGIS (M)	KIEKIS (vnt.)	BENDRAS ILGIS (m')	BENDRAS SVORIS (kg)
2	LST EN 10025, S355	Kvadratinis profilis -8×100×100	0,100	1	0.100	0.63
3	PEIKKO	WELDA 100×100-68		1	0.000	0.80
						1.43

PASTABOS:

- JUNGTYŠ SUVIRINIMUI PARUOŠIAMOS PAGAL LST EN ISO 9692 REIKALAVIMUS.
- PAGAMINTA DETALĖ TURI BŪTI KARŠTAI CINKUOTA. MINIMALUS (VIDUTINIS) CINKO DANGOS STORIS - 100 (115) mkm.
- PLIENINIAI ELEMENTAI VIRINAMI VISU KONTŪRU, SIŪLIŲ STATINIAI - 8 mm, JEI NENURODYTA KITAIP. SUVIRINIMAS PAGAL LST EN 1011, LST EN ISO 17660 REIKALAVIMUS.
- GLAISTYTIJEJI ELEKTRODAI SUVIRINIMUI PAGAL LST EN ISO 2560:2010, SUVIRINIMO VIELA PAGAL LST EN ISO 14341:2011.
- METALINIŲ PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS IKI SA2,5 LAIPSNIO PAGAL LST EN ISO 8501.

Projektuotojų štampas